

Информация предоставлена с сайта компании [ООО "СтандартСервис"](#)

ГОСТ Р 52435-2015

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

#### КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

#### ALARM INTRUDER TECHNICAL MEANS. CLASSIFICATION. GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

ОКС 13.320

Дата введения 2016-05-01

### ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Федеральным казенным учреждением Научно-исследовательский центр "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации" (ФКУ "НИЦ "Охрана" Росгвардии) и Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт по стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП ВНИИНМАШ).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 234 "Системы тревожной сигнализации и противокриминальной защиты"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 октября 2015 г. N 1659-ст](#)

4 ВЗАМЕН [ГОСТ Р 52435-2005](#)

*Правила применения настоящего стандарта установлены в [статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"](#). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([www.gost.ru](http://www.gost.ru))*

ВНЕСЕНО [Изменение N 1](#), утвержденное и введенное в действие [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.10.2019 N 853-ст](#) с 30.11.2019

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС N 1, 2020

### 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые технические средства охранной сигнализации.

Настоящий стандарт устанавливает классификацию основных видов технических средств охранной сигнализации, общие технические требования и методы испытаний технических средств охранной сигнализации, предназначенных для работы в системах охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации по [ГОСТ 31817.1.1](#), системах

централизованного наблюдения по [ГОСТ Р 56102.1](#), интегрированных системах безопасности по [ГОСТ Р 57674](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

## 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ 12.1.002](#) Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах

[ГОСТ 12.1.005](#) Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

[ГОСТ 12.1.006](#) Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля

[ГОСТ 12.1.019](#) Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

[ГОСТ 12.1.038](#) Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

[ГОСТ 12.2.003](#) Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

[ГОСТ 12.2.030](#) Система стандартов безопасности труда. Машины ручные. Шумовые характеристики. Нормы. Методы испытаний

[ГОСТ 27.002](#) Надежность в технике. Термины и определения

[ГОСТ 7153](#) Аппараты телефонные общего применения. Общие технические условия

[ГОСТ 14254](#) (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

[ГОСТ 21128](#) Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В

[ГОСТ 27924 \(МЭК 695-2-3-84\)](#) Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов

[ГОСТ 30826](#) Стекло защитное многослойное. Технические условия

[ГОСТ 31817.1.1 \(IEC 60839-1-1:1988\)](#) Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения

[ГОСТ 31462](#) Блоки оконные защитные. Общие технические условия

[ГОСТ 32144](#) Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

[ГОСТ 32321](#) Извещатели охранные поверхностные ударно-контактные для блокировки остекленных конструкций в закрытых помещениях. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ 32563](#) Стекло с полимерными пленками. Технические условия

[ГОСТ 34024](#) Замки сейфовые. Требования и методы испытаний на устойчивость к несанкционированному открыванию

[ГОСТ 34025](#) Извещатели охранные поверхностные звуковые для блокировки остекленных конструкций помещений. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ 5089](#) Замки, защелки, механизмы цилиндрические. Технические условия

[ГОСТ IEC 60065](#) Аудио-, видео- и аналоговая электронная аппаратура. Требования безопасности

[ГОСТ IEC 60335-1](#) Бытовые и аналоговые электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования

[ГОСТ Р 8.568](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

[ГОСТ Р 27.003](#) Надежность в технике. Управление надежностью. Руководство по заданию технических требований к надежности

[ГОСТ Р 27.301](#) Надежность в технике. Управление надежностью. Техника анализа безотказности. Основные положения

[ГОСТ Р 27.403](#) Надежность в технике. Планы испытаний для контроля вероятности безотказной работы

[ГОСТ Р 50009](#) Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 50658 \(МЭК 60839-2-4:1990\)](#) Системы тревожной сигнализации. Часть 2. Требования к системам охранной сигнализации. Раздел 4. Ультразвуковые доплеровские извещатели для закрытых помещений

[ГОСТ Р 50659](#) Извещатели радиоволновые доплеровские для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 50777](#) Извещатели пассивные оптико-электронные инфракрасные для закрытых помещений и открытых площадок. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 50862 \(EN 1143-1:2012\)](#) Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому

[ГОСТ Р 50941](#) Кабина защитная. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 51072](#) Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость

[ГОСТ Р 51110](#) Средства защиты банковские. Общие технические требования

[ГОСТ Р 51179 \(МЭК 870-2-1-95\)](#) Устройства и системы телемеханики. Часть 2. Условия эксплуатации. Раздел 1. Источники питания и электромагнитная совместимость

[ГОСТ Р 51222](#) Средства защитные банковские. Жалюзи. Общие технические условия

[ГОСТ Р 51224](#) Средства защитные банковские. Двери и люки. Общие технические условия

[ГОСТ Р 51242](#) Конструкции защитные механические и электромеханические для дверных и оконных проемов. Технические требования и методы испытаний на устойчивость к разрушающим воздействиям

[ГОСТ Р 52434 \(МЭК 60839-2-3:1987\)](#) Извещатели охранные оптико-электронные активные. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 52436](#) Приборы приемно-контрольные охранной и охранно-пожарной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 52502](#) Жалюзи-роллеты металлические. Технические условия

[ГОСТ Р 52551](#) Системы охраны и безопасности. Термины и определения

[ГОСТ Р 52650](#) Извещатели охранные комбинированные радиоволновые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 52651](#) Извещатели охранные линейные радиоволновые для периметров. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 52931](#) Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

[ГОСТ Р 52933](#) Извещатели охранные поверхностные емкостные для помещений. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 53325](#) Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 53560](#) Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

[ГОСТ Р 53702](#) Извещатели охранные поверхностные вибрационные для блокировки строительных конструкций закрытых помещений и сейфов. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 54126](#) Оповещатели охранные. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 54455 \(МЭК 62599-1:2010\)](#) Системы охранной сигнализации. Методы испытаний на устойчивость к внешним воздействующим факторам

[ГОСТ Р 54832](#) Извещатели охранные точечные магнитоcontactные. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 55150](#) Извещатели охранные комбинированные ультразвуковые с пассивными инфракрасными для закрытых помещений. Общие технические требования и методы испытаний

[ГОСТ Р 56102.1](#) Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения

[ГОСТ Р 56367](#) Сейфы и металлические шкафы для хранения гражданского оружия и патронов. Общие технические условия

[ГОСТ Р 56742](#) Замки механические. Классификация. Общие положения

[ГОСТ Р 57266](#) Сейфы для хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Требования, классификация и методы испытаний

[ГОСТ Р 57278](#) Ограждения защитные. Классификация. Общие положения

[ГОСТ Р 57383](#) Замки механические ключевые с сувальдным блоком секрета. Классификация по устойчивости к отмыканию

[ГОСТ Р 57674](#) Интегрированные системы безопасности. Общие положения

[ГОСТ Р 57788](#) Блоки оконные и дверные защитные для охраняемых помещений. Общие технические условия

[ГОСТ Р МЭК 60950](#) Безопасность оборудования информационных технологий

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по опубликованным в текущем году выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты". Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется

использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

### 3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применены термины по [ГОСТ Р 52551](#), [ГОСТ 31817.1.1](#), [ГОСТ Р 56102.1](#), [ГОСТ Р 57674](#), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **зона обнаружения извещателя:** Часть пространства, контролируемая извещателем, при перемещении в которой или при воздействии на которую человека (объекта обнаружения) извещатель формирует извещение о тревоге.

3.1.2 **извещатель (охранный):** Техническое средство охранной сигнализации, предназначенное для формирования тревожного извещения автоматическим или ручным способом при обнаружении проникновения (попытки проникновения) или других криминальных воздействий на охраняемый объект.

3.1.3 **извещатель адресный:** Извещатель, формирующий адресные извещения в виде электронного цифрового кода, содержащие информацию о состоянии извещателя и позволяющие однозначно идентифицировать его в составе системы охранной (охранно-пожарной, тревожной) сигнализации.

3.1.4 **извещатель адресный беспроводной:** Адресный извещатель, формирующий извещения для передачи по беспроводному каналу связи (радиоволновому, акустическому или оптическому).

3.1.5 **извещатель адресный проводной:** Адресный извещатель, формирующий извещения для передачи по проводным (электрическим или оптическим) линиям связи.

3.1.6 **извещатель активный:** Извещатель, создающий на охраняемом объекте, части объекта, отдельной конструкции или предмете активную рабочую среду (волновое поле, излучение, искусственное давление или иной физический процесс) и формирующий извещение о тревоге при обнаружении вызванного действиями нарушителя изменения параметров данной среды.

3.1.7 **извещатель волоконно-оптический:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при изменении проходящего светового потока в чувствительном оптоволоконном элементе (кабеле) при механическом воздействии нарушителя.

3.1.8 **извещатель звуковой:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при возникновении в зоне обнаружения акустических волн звукового диапазона частот в результате действий нарушителя.

3.1.9 **извещатель инфразвуковой:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при возникновении в зоне обнаружения акустических волн инфразвукового диапазона частот в результате действий нарушителя.

3.1.10 **извещатель инерционный:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при обнаружении изменения местоположения (перемещения, наклона) охраняемого предмета.

3.1.11 **извещатель комбинированно-совмещенный:** Извещатель, обеспечивающий на аппаратном и (или) программном уровне логическое комбинирование или совмещение функции нескольких охранных извещателей, использующих различные физические принципы обнаружения, и (или) других средств контроля охраняемого объекта.

3.1.12 **извещатель комбинированный:** Извещатель, основанный на двух или более физических принципах обнаружения.

3.1.13 **извещатель магнитоконтактный:** Магнитоуправляемый извещатель, чувствительным элементом которого

является магнитоуправляемый контакт.

**3.1.14 извещатель магнитоуправляемый:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при обнаружении изменения параметров магнитного поля в результате действий нарушителя.

**3.1.15 извещатель манометрический:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при дифференциальном изменении давления в чувствительных элементах, заполненных жидкостью шлангах, при механическом воздействии нарушителя.

**3.1.16 извещатель газовый (охранный):** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при обнаружении во внутреннем пространстве охраняемого помещения, сейфа или иного хранилища ценностей повышенной концентрации взрывоопасного газа, образовавшейся в результате действий нарушителя или техногенного фактора.

**3.1.17 извещатель пассивный:** Извещатель, не создающий на охраняемом объекте активную рабочую среду (физический процесс), формирующий извещение о тревоге при обнаружении изменения состояния и (или) параметров охраняемого объекта (части объекта, отдельной конструкции или предмета), вызванного действиями нарушителя.

**3.1.18 извещатель оптико-электронный инфракрасный:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при нормированном изменении параметров инфракрасного излучения в результате перемещения нарушителя (контролируемого объекта) в зоне обнаружения.

**3.1.19 извещатель проводноволновой:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при изменении волнового сопротивления линии передачи электромагнитной энергии, вызванном появлением нарушителя в зоне обнаружения, формируемой вокруг этой линии.

**3.1.20 извещатель сейсмический:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при возникновении в зоне обнаружения сейсмических колебаний, вызванных действиями нарушителя.

**3.1.21 извещатель совмещенный:** Извещатель, выполняющий одновременно функции нескольких охранных извещателей с различными физическими принципами и зонами обнаружения или выполняющий одновременно функции охранных извещателя и другого средства контроля охраняемого объекта.

**3.1.22 извещатель ультразвуковой:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при изменении параметров поля акустических волн ультразвукового диапазона, излучаемых и принимаемых извещателем, вызванном действием нарушителя в зоне обнаружения.

**3.1.23 извещатель электромагнитный бесконтактный:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при изменении электромагнитного поля охраняемого объекта в результате действий нарушителя.

**3.1.24 извещатель электростатический бесконтактный:** Извещатель, формирующий извещение о тревоге при изменении электростатического поля охраняемого объекта в результате действия нарушителя.

**3.1.25 извещение о несанкционированном доступе:** Извещение, формируемое ТСОС при обнаружении внешнего воздействия, способного привести к нарушению нормального функционирования ТСОС.

**3.1.26 извещение о тревоге:** Извещение, формируемое охранным извещателем в соответствии с основной функцией назначения.

**3.1.27 извещение о неисправности:** Извещение, формируемое ТСОС при нарушении его нормального функционирования, например, вследствие повреждения конструкции или выхода из строя элементов электрической схемы, а также при возникновении внешних условий, препятствующих нормальному функционированию ТСОС.

**3.1.28 интерфейс:** Совокупность средств и методов обмена информацией между техническими средствами охранной сигнализации, обеспечивающая их сопряжение и взаимодействие в составе системы охранной (охранно-пожарной) сигнализации.

**3.1.29 информационный выход:** Составная часть охранных извещателей, обеспечивающая возможность подключения шлейфа сигнализации и передачу по нему формируемых извещений.

**3.1.30 клавиатура:** Устройство, предназначенное для ввода идентификационной информации и команд

управления от пользователя при помощи комплекта расположенных в определенном порядке клавиш.

**3.1.31 основная функция извещателя:** Функция охранного извещателя, определяемая его областью применения и принципом действия, обеспечивающая обнаружение действий нарушителя в отношении охраняемого объекта (людей, имущества).

**3.1.32 охраняемый объект:** Здание, помещение, участок территории, место хранения имущества или иное ограниченное пространство, оборудованное техническими средствами охранной сигнализации.

**3.1.33 ретранслятор:** Часть системы передачи извещений, устанавливаемая в промежуточном пункте между охраняемыми объектами и пунктом централизованной охраны или на охраняемом объекте для приема извещений от устройств оконечных объектовых или других ретрансляторов, преобразования сигналов и их передачи на последующие ретрансляторы, устройства оконечные пультовые или пульт централизованного наблюдения, а также (при наличии обратного канала) для приема от пульта централизованного наблюдения или других ретрансляторов и передачи на устройства оконечные объектовые или другие ретрансляторы команд телеуправления.

**3.1.34 техническое средство охранной сигнализации; ТСОС:** Конструктивно законченное устройство, выполняющее самостоятельные функции и входящее в состав системы охранной (охранно-пожарной) сигнализации.

**3.1.35 устройство оконечное объектовое; УОО:** Составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая на охраняемом объекте для приема извещений от извещателей, приборов приемно-контрольных (ППК) и других ТСОС, установленных на охраняемом объекте, преобразования и передачи извещений по каналам связи на систему передачи извещений, ретранслятор или пульт централизованного наблюдения, а также (при наличии обратного канала связи) для приема от ретранслятора или пульта централизованного наблюдения команд телеуправления.

**3.1.36 устройство оконечное пультовое; УОП:** Составная часть системы передачи извещений, предназначенная для приема, преобразования и передачи извещений от оконечных объектовых устройств или ретрансляторов на пульт централизованного наблюдения, а также (при наличии обратного канала связи) для приема от пульта централизованного наблюдения и передачи на объектовые устройства или ретрансляторы управляющих сигналов.

**3.1.37 считыватель:** Устройство, предназначенное для считывания идентификационных признаков.

**3.1.38 устройство ввода:** Техническое средство охранной сигнализации, предназначенное для ввода команд или идентификационных признаков.

**3.1.39 устройство коммутации; УК:** Устройство, предназначенное для коммутации нескольких одинаковых или разных видов каналов связи на информационном уровне.

**3.1.40 устройство сопряжения; УС:** Устройство, предназначенное для сопряжения двух разных видов каналов связи на информационном уровне.

**3.1.41 шлейф сигнализации; ШС:** Электрическая линия, предназначенная для передачи на устройство оконечное объектовое (прибор приемно-контрольный) извещений, формируемых техническими средствами охранной сигнализации, а также для электропитания технических средств охранной сигнализации и (или) передачи на них управляющих сигналов.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ИЭПВ - источник электропитания вторичный;

НД - нормативный документ;

ПК - персональный компьютер;

ППК - прибор приемно-контрольный;

ПЦН - пульт централизованного наблюдения;

СПИ - система передачи извещений;

ТСОС - техническое средство охранной сигнализации;

УК - устройство коммутации;

УОО - устройство оконечное объективное;

УОП - устройство оконечное пультовое;

УС - устройство сопряжения;

ШС - шлейф сигнализации.

Раздел 3. (Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

## 4 КЛАССИФИКАЦИЯ ТСОС

4.1 ТСОС по функциональному назначению классифицируют по следующим основным видам:

- извещатели;
- источники электропитания вторичные;
- оповещатели;
- устройства объективные;
- системы передачи извещений;
- ретрансляторы;
- устройства ввода;
- устройства сопряжения и коммутации;
- устройства оконечные пультовые.

### 4.1.1 Классификация извещателей

4.1.1.1 Извещатели классифицируют в зависимости от способа приведения в действие:

- автоматические;
- мануальные (ручные, ножные).

4.1.1.2 В зависимости от вида охраняемой зоны автоматические извещатели классифицируют на:

- точечные;
- линейные;
- поверхностные;
- объемные.

4.1.1.3 В зависимости от используемых физических принципов обнаружения автоматические извещатели классифицируют на:

- электроконтактные;



- магниточувствительные, в том числе магнитоконтактные по [ГОСТ Р 54832](#)
- ударно-контактные по [ГОСТ 32321](#);
- пьезоэлектрические;
- емкостные по [ГОСТ Р 52933](#);
- трибоэлектрические;
- радиоволновые по [ГОСТ Р 50659](#), [ГОСТ Р 52651](#);
- звуковые по [ГОСТ 34025](#)
- ультразвуковые по [ГОСТ Р 50658](#);
- инфразвуковые;
- вибрационные по [ГОСТ Р 53702](#);
- оптико-электронные (инфракрасные), в том числе:
  - а) активные по [ГОСТ Р 52434](#);
  - б) пассивные по [ГОСТ Р 50777](#)
- инерционные;
- электростатические;
- сейсмические;
- манометрические;
- волоконно-оптические;
- проводно-волновые;
- другие, определяемые по мере разработки.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.1.1.4 В зависимости от принципа действия мануальные извещатели классифицируют на:

- электроконтактные;
- магнитоконтактные.

4.1.1.5 По сочетанию принципов обнаружения автоматические извещатели классифицируют на:

- извещатели, основанные на одном физическом принципе обнаружения;
- извещатели, основанные на двух или более физических принципах обнаружения.

Извещатели, основанные на двух и более физических принципах обнаружения, классифицируют на:

- комбинированные (по [ГОСТ Р 52650](#), [ГОСТ Р 55150](#));
- совмещенные;

- комбинированно-совмещенные.

4.1.1.6 По способу электропитания извещатели подразделяют на обеспечиваемые электропитанием от:

- ИЭПВ, в том числе в составе ППК, УОО или иного средства сбора и обработки информации;
- ШС ППК (УОО);
- автономных источников электропитания.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.1.1.7 Автоматические извещатели, в зависимости от наличия у них дополнительных функций, подразделяют на классы: 1, 2, 3 и 4.

Извещатели класса 1 в дополнение к основной функции назначения должны:

- обнаруживать попытку несанкционированного доступа путем вскрытия корпуса (если корпус является разборным) на величину, обеспечивающую доступ к органам управления, подключения, регулировки, индикации и монтажным элементам;
- обнаруживать неисправность в виде полного отсутствия напряжения электропитания;
- иметь не менее одного информационного выхода для формирования не менее двух видов извещений.

Извещатели класса 2 в дополнение к основной функции назначения должны:

- обнаруживать попытку несанкционированного доступа путем вскрытия корпуса (если корпус является разборным) на величину, обеспечивающую доступ к органам управления, подключения, регулировки, индикации и монтажным элементам;
- обнаруживать неисправность в виде полного отсутствия напряжения электропитания или снижения напряжения электропитания до значения, установленного в стандарте на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа;
- иметь не менее двух информационных выходов для формирования не менее трех видов извещений.

Извещатели класса 3 в дополнение к основной функции назначения должны:

- обнаруживать попытку несанкционированного доступа путем вскрытия корпуса (если корпус является разборным) на величину, обеспечивающую доступ к органам управления, подключения, регулировки, индикации и монтажным элементам;
- обнаруживать попытку нарушения нормального функционирования путем отрыва от монтажной поверхности, изменения положения в пространстве или иного внешнего воздействия;
- обнаруживать неисправность в виде полного отсутствия напряжения электропитания или снижения напряжения электропитания до значения, установленного в стандарте на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа;
- обеспечивать автоматический контроль параметров окружающей среды, влияющих на параметры обнаружения;
- иметь цифровой информационный выход, обеспечивающий формирование не менее четырех видов адресных извещений и прием управляющих команд (сигналов) от адресного ППК, УОО или иного средства сбора и обработки информации.

Извещатели класса 4 в дополнение к основной функции назначения должны:

- обнаруживать попытку несанкционированного доступа путем вскрытия корпуса (если корпус является разборным) на величину, обеспечивающую доступ к органам управления, подключения, регулировки, индикации и

монтажным элементам;

- обнаруживать попытку нарушения нормального функционирования путем отрыва от монтажной поверхности, изменения положения в пространстве или иного внешнего воздействия;

- обнаруживать неисправность в виде полного отсутствия напряжения электропитания или снижения напряжения электропитания до значения, установленного в стандарте на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа;

- обеспечивать автоматический контроль параметров окружающей среды, влияющих на параметры обнаружения;

- иметь не менее трех информационных выходов для формирования не менее четырех видов адресных извещений.

- обеспечивать возможность удаленного контроля функционирования.

Примечание - В стандартах на извещатели конкретного вида допускается вводить изменения и дополнения в данную классификацию.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.1.2 ИЭПВ классифицируют по [ГОСТ Р 53560](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.1.3 Оповещатели охранные классифицируют по [ГОСТ Р 54126](#).

4.1.4 Устройства объектовые классифицируют по функциональному назначению на:

- УОО;

- ППК.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.1.4.1 УОО классифицируют по виду канала связи с пультом централизованного наблюдения (ПЦН):

- проводной канал (телефонная линия);

- радиоканал;

- канал связи по сетям с поддержкой протоколов TCP/IP (цифровые каналы связи: Internet, Ethernet, GPON и другие);

- канал связи с применением сетей операторов сотовой связи.

4.1.4.2 УОО классифицируют по наличию встроенного аккумулятора электрической энергии:

- с аккумулятором;

- без аккумулятора.

4.1.4.3 УОО классифицируют по наличию или возможности подключения клавиатуры и (или) считывателя:

- наличие встроенной клавиатуры;

- наличие встроенного считывателя;

- возможность подключения клавиатуры;

- возможность подключения считывателя.

4.1.4.4 ППК классифицируют по [ГОСТ Р 52436](#).

#### **4.1.5 Классификация СПИ**

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.1.5.1 По информационной емкости (числу номеров или адресов на охраняемых объектах) СПИ классифицируют на:

- СПИ малой информационной емкости - до 200 номеров (адресов) на охраняемых объектах;
- СПИ средней информационной емкости - от 201 до 1000 номеров (адресов) на охраняемых объектах;
- СПИ большой информационной емкости - свыше 1000 номеров (адресов) на охраняемых объектах.

4.1.5.2 По возможности наращивания информационной емкости СПИ классифицируют на:

- СПИ с постоянной информационной емкостью;
- СПИ с возможностью наращивания информационной емкости.

4.1.5.3 По информативности СПИ классифицируют на:

- СПИ малой информативности - до 10 видов извещений;
- СПИ средней информативности - от 11 до 20 видов извещений;
- СПИ большой информативности - свыше 20 видов извещений.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.1.5.4 По возможности изменения информативности СПИ классифицируют на:

- СПИ с постоянной информативностью;
- СПИ с изменяемой информативностью.

4.1.5.5 По типу используемых линий (каналов) связи СПИ классифицируют на использующие:

- линии (каналы) телефонной сети общего пользования, в том числе коммутируемые или выделенные абонентские линии и соединительные линии;

- специальные радиоканалы конвенциональных радиосетей;

- каналы радиосистем ведомственной принадлежности или общего пользования, в том числе радиоканалы транкинговых, пейджинговых сетей и сетей сотовой связи;

- комбинированные каналы связи.

4.1.5.6 По способу передачи информации СПИ классифицируют на:

- СПИ с циклической передачей информации (передачей через определенные промежутки времени);
- СПИ со спорадической передачей информации (передачей в случае изменения состояния УОО);
- СПИ с циклически-спорадической передачей информации;

- другие СПИ, определяемые новыми разработками.

4.1.5.7 По возможности подключения ретранслятора СПИ классифицируют на:

- СПИ без ретранслятора;
- СПИ с ретранслятором;
- СПИ с группой ретрансляторов.

4.1.5.8 По возможности изменения структуры линий связи СПИ классифицируют на:

- СПИ с жесткой структурой линии связи;
- СПИ с изменяемой структурой линии связи, использующие резервные каналы при неисправности основных.

4.1.5.9 По возможности резервирования составных частей СПИ классифицируют на:

- СПИ без резервирования;
- СПИ с резервированием.

4.1.5.10 По числу направлений передачи информации СПИ классифицируют на:

- СПИ с однонаправленной передачей информации;
- СПИ с двунаправленной передачей информации (с наличием обратного канала).

4.1.5.11 По виду формата сообщений СПИ классифицируют на:

- СПИ с постоянным форматом сообщения;
- СПИ с переменным форматом сообщения.

4.1.5.12 По уровню защиты информации при передаче извещений СПИ классифицируют на:

- СПИ класса S1, в которых защита передаваемой информации не предусмотрена;
- СПИ класса S2, в которых защита информации включает в себя диагностику элементов, выход из строя которых не может привести к немедленному воздействию на защищенность передаваемой информации;
- СПИ класса S3, в которых защита информации такая же, как в СПИ класса S2, но с кодированием сигнала (не менее 250 оригинальных кодов) в линии (канале) связи;
- СПИ класса S4, в которых защита информации СПИ такая же, как в СПИ класса S2, но с кодированием сигнала в линии (канале) связи, использующим специальный алгоритм, который должен быть таким, чтобы в синхронизированных СПИ набор данных в 100 бит в любой последовательности не повторялся среди 10000000 бит одной последовательности, а в несинхронизированных СПИ набор данных в 100 байт в любой последовательности не повторялся среди 1000000 байт одной последовательности.

4.1.6 Ретрансляторы классифицируют по типу используемых линий для его связи с объектовыми устройствами и по организации исходящих каналов связи в ретрансляторе.

4.1.6.1 По типу используемых линий связи с объектовыми устройствами ретрансляторы разделяют по типу используемых входящих каналов связи:

- с проводным каналом (телефонная линия);
- радиоканал;

- сетевой канал связи [с поддержкой протоколов TCP/IP (Internet), Ethernet и др.]
- оптоволоконный канал связи;
- беспроводной канал, использующий ресурсы операторов сотовой связи (GPRS, GSM, 3G, 4G-каналы).

4.1.6.2 По организации исходящих каналов связи ретрансляторы разделяют на следующие типы:

- с проводным каналом (телефонная линия);
- с радиоканалом;
- с каналом связи по интерфейсу стандарта RS-485;
- с каналом связи по интерфейсу стандарта RS-232;
- с каналом связи по универсальной последовательной шине USB;
- с сетевым каналом связи с поддержкой протоколов TCP/IP (цифровые каналы связи: Internet, Ethernet, GPON и другие);
- с каналом связи, использующим ресурсы операторов сотовой связи (GPRS-, GSM-, 3G-, 4G-каналы).

4.1.7 Устройства ввода классифицируют на:

- клавиатуры (Кл);
- считыватели (Сч).

4.1.7.1 Клавиатуры делятся на:

- клавишные;
- сенсорные.

4.1.7.2 Устройства ввода по способу считывания идентификационных признаков с идентификатора (для считывателя) разделяют на:

- контактный (непосредственный, в том числе и электрический контакт между считывателем и идентификатором);
- бесконтактный (поднесение идентификатора на определенное расстояние к считывателю).

4.1.7.3 Устройства ввода классифицируют по типу используемых линий для связи устройства ввода с другими устройствами:

- использующие проводные каналы связи;
- использующие беспроводные каналы связи.

4.1.8 Устройства сопряжения и коммутации классифицируют на:

- УС;
- УК.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.1.8.1 УС и УК классифицируют по типу используемых входных и выходных линий (каналов) связи:

- телефонная линия;

- радиоканал;
- канал связи по интерфейсу стандарта RS-485;
- канал связи по интерфейсу стандарта RS-232;
- канал связи по USB;
- канал связи в сетях с поддержкой протоколов TCP/IP (цифровые каналы связи: Internet, Ethernet, GPON и другие);
- канал связи с применением сетей операторов сотовой связи: передача данных в протоколе GPRS, применение беспроводных цифровых сетей поколений 3G, 4G.

4.1.9 УОП классифицируют по способу подключения УОП к ПК:

- без возможности подключения;
- с подключением через COM-порт;
- с подключением через USB-порт;
- с подключением через Ethernet.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.1.9.1 УОП классифицируют по типу используемых входных (приемных) линий (каналов) связи:

- с телефонной линией;
- с радиоканалом;
- с каналом связи в сетях, поддерживающих протоколы TCP/IP (цифровые каналы связи: Internet, Ethernet, GPON и другие, за исключением беспроводных цифровых сетей типа 3G, 4G и передачи данных в протоколе GPRS);
- с каналом связи с применением сетей операторов сотовой связи: передача данных в протоколе GPRS, применение беспроводных цифровых сетей поколений 3G, 4G.

4.2. ТСОС по условиям эксплуатации классифицируют по [ГОСТ Р 54455](#).

4.3 Условные обозначения ТСОС, присваиваемые конкретным типам ТСОС и их модификациям, серийно выпускаемым и/или реализуемым на территории Российской Федерации, приведены в [приложении А](#).

Примечание - Деятельность по присвоению условных обозначений ТСОС и ведению единого реестра условных обозначений ТСОС, серийно выпускаемых и/или реализуемых на территории Российской Федерации, осуществляет Федеральное казенное учреждение "Научно-исследовательский центр "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФКУ "НИЦ "Охрана" Росгвардии).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

## 5 ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

### 5.1 Общие положения

5.1.1 ТСОС должны обеспечивать выполнение своего функционального назначения в составе системы охранной (охранно-пожарной, тревожной) сигнализации по [ГОСТ 31817.1.1](#).

5.1.2 Системы охранной (охранно-пожарной, тревожной) сигнализации, отдельные виды ТСОС, в том числе ивещатели, для выполнения функционального назначения могут использоваться в комбинации с защитными

строительными конструкциями и средствами по [ГОСТ 5089](#), [ГОСТ 30826](#), [ГОСТ 31462](#), [ГОСТ 32563](#), [ГОСТ 34024](#), [ГОСТ Р 50862](#), [ГОСТ Р 50941](#), [ГОСТ Р 51072](#), [ГОСТ Р 51110](#), [ГОСТ Р 51222](#), [ГОСТ Р 51224](#), [ГОСТ Р 51242](#), [ГОСТ Р 52502](#), [ГОСТ Р 56367](#), [ГОСТ Р 56742](#), [ГОСТ Р 57266](#), [ГОСТ Р 57278](#), [ГОСТ Р 57383](#), [ГОСТ Р 57788](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

5.1.3 Полное наименование и сокращенное условное обозначение конкретного типа ТСОС, присвоенное в соответствии с [приложением А](#) настоящего стандарта, указывают в маркировке.

## 5.2 Требования к извещателям

5.2.1 Показатели функционального назначения и помехозащищенности извещателей должны быть установлены в стандартах на извещатели конкретного вида и/или НД на извещатели конкретного типа и обеспечиваться во всем установленном диапазоне напряжения электропитания и условиях эксплуатации по [ГОСТ Р 54455](#), в соответствии с установленным классом.

5.2.2 Технические требования к извещателям, формирующим извещение о тревоге с использованием принципов обнаружения, не указанных в настоящем стандарте, должны быть установлены в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

5.2.3 Длительность извещения о тревоге, формируемого извещателями, должна составлять:

- для безадресных извещателей - не менее 2 с;

- для адресных извещателей - в соответствии со стандартами на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

5.2.4 Время технической готовности извещателей к работе должно быть не более 60 с после включения электропитания или подачи команды (управляющего сигнала) на переход извещателей в нормальное состояние (дежурный режим). Для извещателей, предназначенных для эксплуатации на открытом воздухе, это время должно быть установлено в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа, но не более 10 мин.

### 5.2.5 Требования к электропитанию извещателей

5.2.5.1 Номинальное значение напряжения электропитания извещателей с электропитанием от источников постоянного тока должно соответствовать [ГОСТ Р 53560](#) и быть установлено в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа, при этом предпочтительным для извещателей, предназначенных для эксплуатации в помещениях, является напряжение 12 В.

5.2.5.2 Номинальные значения напряжения электропитания извещателей от источника постоянного тока должны соответствовать номинальным значениям выходных напряжений источников электропитания, установленным в [ГОСТ Р 53560](#). При этом для извещателей, предназначенных для эксплуатации в помещениях, предпочтительным является напряжение 12 В, для извещателей, предназначенных для эксплуатации вне помещений, - 24 В.

Извещатели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при изменении напряжения электропитания от минус 15% до плюс 25% номинального значения. Для охранных извещателей, предназначенных для эксплуатации на открытых площадках и по периметрам объектов, электропитание должно осуществляться от источников постоянного тока напряжением от 21 до 27 В.

5.2.5.3 Номинальное значение напряжения электропитания извещателей с электропитанием от сети переменного тока частотой 50 Гц должно соответствовать [ГОСТ 21128](#) и быть установлено в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа. Извещатели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при изменении напряжения электропитания в диапазоне, установленном в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

5.2.5.4 Номинальное значение напряжения электропитания извещателей с электропитанием от ШС ППК (УОО) должно быть установлено в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа. Извещатели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при изменении напряжения электропитания в диапазоне, установленном в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.



5.2.5.5 Номинальное значение напряжения электропитания извещателей с электропитанием от автономных источников должно быть установлено в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа. Извещатели должны соответствовать требованиям настоящего стандарта при изменении напряжения электропитания в диапазоне, установленном в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

5.2.5.6 При снижении напряжения электропитания ниже значения, установленного в 5.2.5.1, стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа, извещатели должны формировать извещения о тревоге или неисправности.

### **5.2.6 Требования к интерфейсу извещателей**

Извещатели с электропитанием от источника постоянного тока должны иметь на выходе электронный ключ, открытый в нормальном состоянии и закрытый в состоянии тревоги, или контакты реле, замкнутые в нормальном состоянии и разомкнутые в состоянии тревоги. Дополнительные требования к интерфейсу должны быть установлены в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа. По согласованию с заказчиком (потребителем) параметры интерфейса могут отличаться от указанных и должны быть установлены в НД на извещатели конкретного типа.

Для извещателей с электропитанием от ШС ППК (УОО) и адресных извещателей параметры интерфейса должны быть установлены в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

### **5.2.7 Требования к конструкции извещателей**

5.2.7.1 Функциональные элементы извещателей (преобразователи, чувствительные элементы, приемники, излучатели и т.п.) могут быть расположены как в одном корпусе с процессором (блоком обработки сигналов), так и в разных корпусах.

5.2.7.2 При размещении функциональных элементов извещателей отдельно от процессора электрические линии, соединяющие эти элементы с процессором, следует рассматривать как часть извещателя. При нарушении этих линий (обрыве, коротком замыкании), препятствующем прохождению сигнала, процессор должен обеспечивать формирование извещения о тревоге или неисправности не позднее 10 с после указанного нарушения.

5.2.7.3 Конструкция извещателей должна обеспечивать защиту человека от доступа к опасным токоведущим частям и от попадания внутрь корпуса извещателей твердых предметов. Степень защиты, обеспечиваемая конструкцией корпуса (оболочкой) извещателей, устанавливаются по [ГОСТ 14254](#) в стандартах на извещатели конкретных видов или в НД на извещатели конкретных типов.

## **5.3 Требования к источникам электропитания**

5.3.1 Общие технические требования к ИЭПВ - по [ГОСТ Р 53560](#).

5.3.2 Технические требования к ИЭПВ в части механических и климатических воздействий - по [ГОСТ 31817.1.1](#), [ГОСТ Р 54455](#).

5.3.3 Технические требования к ИЭПВ бесперебойным и ИЭПВ с резервом устанавливаются в стандартах на ИЭПВ конкретного вида или НД на ИЭПВ конкретного типа, в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 53560](#) и [ГОСТ 32144](#).

## **5.4 Требования к оповещателям**

Общие технические требования к охраняемым оповещателям - по [ГОСТ Р 54126](#).

## **5.5 Требования к объектовым устройствам**

5.5.1 УОО, ППК должны обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- прием извещений от извещателей и других ТСОС, включенных в ШС УОО или ППК;
- формирование извещений для передачи информации о состоянии охраняемого объекта на СПИ, ретранслятор,

УОП. При передаче нескольких видов извещений изделия должны обеспечивать первоочередность передачи извещений о тревоге;

- контроль исправности ШС и каналов связи;
- управление средствами отображения информации, а также световыми и звуковыми оповещателями или другими объектовыми устройствами;
- управление постановкой на охрану и снятием с охраны;
- обеспечение электропитанием извещателей по ШС и/или от отдельного выхода электропитания (при наличии соответствующей функции).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

5.5.2 Устройства объектовые, работающие на линиях городских телефонных сетей, должны обеспечивать работоспособность абонентских устройств (телефонных аппаратов, автоответчиков, телефонных аппаратов с автоматическим определителем номера, факсов и др.) с качеством по [ГОСТ 7153](#).

5.5.3 Показатели функционального назначения и помехозащищенности устройств объектовых должны быть установлены в стандартах на устройства объектовые конкретного вида и/или НД на устройства объектовые конкретного типа в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 52436](#) (в отношении ППК) и обеспечиваться во всем диапазоне питающих напряжений и в условиях эксплуатации по [ГОСТ Р 54455](#), в соответствии с установленным классом.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

## 5.6 Требования к системам передачи извещений

Общие технические требования к СПИ устанавливаются в стандартах на СПИ конкретного вида или НД на СПИ конкретного типа в соответствии с требованиями [ГОСТ 31817.1.1](#).

## 5.7 Требования к ретрансляторам

5.7.1 Ретрансляторы должны обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- прием извещений от УОО и (при наличии обратного канала связи) передачу на УОО команд управления;
- передачу извещений на УОП и прием команд управления от устройств оконечных пультовых. При передаче нескольких видов извещений изделия должны обеспечивать первоочередность передачи извещений о тревоге;
- контроль исправности каналов связи;
- управление постановкой на охрану и снятием с охраны.

5.7.2 Ретрансляторы, работающие на линиях городских телефонных сетей, должны обеспечивать работоспособность абонентских устройств (телефонных аппаратов, автоответчиков, телефонных аппаратов с автоматическим определителем номера, факсов и др.) с качеством по [ГОСТ 7153](#).

5.7.3 Показатели функционального назначения и помехозащищенности ретрансляторов должны быть установлены в стандартах на устройства объектовые конкретного вида и/или НД на устройства объектовые конкретного типа в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 52436](#) (в отношении ППК) и обеспечиваться во всем диапазоне питающих напряжений и в условиях эксплуатации по [ГОСТ Р 54455](#), в соответствии с установленным классом.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

## 5.8 Требования к устройствам ввода

5.8.1 Показатели функционального назначения устройств ввода должны быть установлены в стандартах на устройства ввода конкретного вида и/или НД на устройства ввода конкретного типа и обеспечиваться во всем

диапазоне питающих напряжений и в условиях эксплуатации по [ГОСТ Р 54455](#), в соответствии с установленным классом.

5.8.2 Номинальное значение напряжения электропитания устройств ввода с электропитанием от источников постоянного тока должно соответствовать [ГОСТ Р 53560](#) и быть установлено в стандартах на устройства ввода конкретного вида или НД на устройства ввода конкретного типа, при этом предпочтительным для устройств ввода, предназначенных для эксплуатации в помещениях, является напряжение 12 В.

## 5.9 Требования к устройствам сопряжения и коммутации

5.9.1 Показатели функционального назначения и помехозащищенности УК и УС должны быть установлены в стандартах на устройства сопряжения и коммутации конкретного вида и/или НД на УК и УС конкретного типа и обеспечиваться во всем диапазоне питающих напряжений и в условиях эксплуатации по [ГОСТ Р 54455](#), в соответствии с установленным классом.

5.9.2 Номинальное значение напряжения электропитания УК и УС с электропитанием от источников постоянного тока должно соответствовать [ГОСТ Р 53560](#) и быть установлено в стандартах на УК и УС конкретного вида или НД на УК и УС конкретного типа, при этом предпочтительным для устройств сопряжения и коммутации, предназначенных для эксплуатации в помещениях, является напряжение 12 В.

## 5.10 Требования к оконечным пультовым устройствам

5.10.1 УОП должны обеспечивать:

- получение извещений от СПИ, ретрансляторов или устройств объектовых;
- передачу команд управления на ретрансляторы или устройства объектовые;
- отображение, обработку и хранение информации, поступившей от ретрансляторов, УОО или ППК;
- контроль исправности каналов связи.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

5.10.2 Показатели функционального назначения устройств объектовых должны быть установлены в стандартах на устройства объектовые конкретного вида и/или НД на устройства объектовые конкретного типа и обеспечиваться в условиях эксплуатации по [ГОСТ Р 54455](#), в соответствии с установленным классом.

5.10.3 Номинальное значение напряжения электропитания УОП с электропитанием от ИЭПВ должно соответствовать [ГОСТ Р 53560](#) и быть установлено в стандартах на УОП конкретного вида или НД на УОП конкретного типа, при этом предпочтительным для УОП, предназначенных для эксплуатации в помещениях, является напряжение 12 В.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

## 5.11 Требования устойчивости к воздействию внешних факторов

Конкретные значения показателей устойчивости ТСОС к воздействиям внешних факторов устанавливаются в стандартах на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа в зависимости от условий эксплуатации ТСОС по [ГОСТ Р 54455](#), в соответствии с установленным классом.

## 5.12 Требования надежности

5.12.1 Требования надежности ТСОС устанавливаются в стандартах на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа в соответствии с [ГОСТ 27.002](#), [ГОСТ Р 27.003](#), [ГОСТ Р 27.301](#), [ГОСТ Р 27.403](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

5.12.2 Средний срок службы ТСОС должен быть не менее восьми лет.

5.12.3 Средняя наработка на отказ восстанавливаемых ТСОС должна быть не менее 30000 ч, невосстанавливаемых ТСОС - не менее 60000 ч. Критерии отказа ТСОС должны быть установлены в стандартах на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа.

5.12.4 Для ТСОС, функционирование которых характеризуется числом коммутационных циклов, средняя наработка до отказа должна быть не менее 1 млн циклов в электрических режимах коммутации, установленных в стандартах на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа.

В технически обоснованных случаях допускается устанавливать меньшее значение средней наработки до отказа для отдельных вспомогательных элементов ТСОС, которые не влияют на выполнение основной функции назначения ТСОС.

### 5.13 Требования к маркировке ТСОС

Требования к маркировке ТСОС должны быть установлены в стандартах на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа, в соответствии с требованиями [ГОСТ 31817.1.1](#).

### 5.14 Требования электромагнитной совместимости ТСОС

5.14.1 Требования к электромагнитной совместимости ТСОС устанавливают в стандартах на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа, в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 50009](#).

5.14.2 Перечень требований и конкретные значения степеней жесткости (не ниже второй) устанавливают исходя из особенностей конструкции, параметров электропитания и условий эксплуатации ТСОС в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 50009](#).

5.14.3 Требования к электромагнитной совместимости ИЭПВ устанавливают в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 51179](#).

### 5.15 Требования защиты от вскрытия

Конструкцией корпуса ТСОС (если корпус является разборным) должно быть предусмотрено встроенное устройство, обеспечивающее формирование извещения о тревоге или вскрытии при попытке несанкционированного доступа к органам управления, регулировки, клеммам подключения внешних электрических цепей и элементам фиксации ТСОС.

### 5.16 Требования безопасности

5.16.1 Требования безопасности ТСОС - по [ГОСТ 31817.1.1](#).

5.16.2 Класс ТСОС по способу защиты человека от поражения электрическим током - по стандартам на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа, а также в соответствии с [ГОСТ IEC 60335-1](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

5.16.3 Значения электрической прочности изоляции ТСОС - по стандартам на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа, а также в соответствии с [ГОСТ Р 52931](#).

5.16.4 Значения электрического сопротивления изоляции цепей ТСОС - по стандартам на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа, а также в соответствии с [ГОСТ Р 52931](#).

5.16.5 Конструктивное исполнение ТСОС должно обеспечивать его пожарную безопасность по [ГОСТ IEC 60065](#) в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.

## 6 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

### 6.1 Общие положения

6.1.1 Испытания ТСОС проводят в соответствии с настоящим стандартом, а также по методикам в соответствии с НД на конкретные виды испытаний и НД на ТСОС конкретного типа.

Методы испытаний, установленные в НД на ТСОС конкретного типа, не должны противоречить методам испытаний, приведенным в настоящем стандарте и стандартах на ТСОС конкретного вида.

Объем и последовательность испытаний устанавливаются в программе испытаний на ТСОС конкретного типа.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

6.1.2 Средства измерений и оборудование, применяемые при проведении испытаний, должны быть поверены и аттестованы по [ГОСТ Р 8.568](#).

6.1.3 Испытаниям на соответствие требованиям настоящего стандарта подвергают образцы ТСОС, соответствующие конструкторской и эксплуатационной документации.

6.1.4 Испытания, особые условия проведения которых не установлены в стандартах на ТСОС конкретного вида, следует проводить при нормальных атмосферных условиях по [ГОСТ Р 54455](#).

Примечание - Если до начала испытаний образцы ТСОС находились в атмосферных условиях, отличных от нормальных, то перед испытаниями их следует выдержать в нормальных атмосферных условиях не менее 6 ч, если иное не установлено в стандартах на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа.

6.1.5 Основные технические характеристики применяемого испытательного оборудования должны соответствовать характеристикам, установленным в НД на конкретные виды ТСОС или НД на ТСОС конкретного типа для соответствующих испытаний.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

6.1.6 При проведении испытаний ТСОС должны соблюдаться требования техники безопасности, а также требования [ГОСТ 12.1.002](#), [ГОСТ 12.1.006](#), [ГОСТ IEC 60335-1](#), [ГОСТ IEC 60065](#), [ГОСТ Р МЭК 60950](#).

Безопасность проведения работ, использование приборов, приспособлений, инструментов и оборудования должны отвечать требованиям [ГОСТ 12.1.005](#), [ГОСТ 12.1.019](#), [ГОСТ 12.2.003](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

## **6.2 Испытания извещателей на соответствие общим техническим требованиям**

### **6.2.1 Функциональные испытания извещателей (5.2.1)**

Испытания извещателей по функциональному назначению и помехозащищенности проводят в соответствии с методами испытаний, установленными в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

### **6.2.2 Контроль длительности извещения о тревоге (5.2.3)**

Проверку длительности извещения о тревоге (если конструкцией извещателей предусмотрено автоматическое восстановление нормального состояния после формирования извещения о тревоге) проводят при функциональных испытаниях, при которых происходит формирование извещения о тревоге.

6.2.3 Контроль параметров извещения о тревоге адресных извещателей проводят в соответствии с методами испытаний, установленными в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

### **6.2.4 Контроль времени технической готовности извещателей к работе (5.2.4)**

Контроль времени технической готовности извещателей к работе проводят в соответствии с методами испытаний, установленными в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

### **6.2.5 Проверка извещателей на соответствие требованиям к конструкции (5.2.7)**

6.2.5.1 Контроль защиты электрических линий (при их наличии), соединяющих выносные элементы извещателей с

процессором (5.2.7.1, 5.2.7.2) в соответствии с методами испытаний, установленными в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

6.2.5.2 Проверку степени защиты, обеспечиваемой оболочкой извещателей, проводят в соответствии с [ГОСТ 14254](#).

#### **6.2.6 Испытания на соответствие извещателей требованиям к электропитанию (5.2.5)**

6.2.6.1 Испытания извещателей на соответствие требованиям к электропитанию проводят в соответствии с методами испытаний, установленными в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

6.2.6.2 При испытаниях контролируют основные функциональные параметры извещателей, установленные в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа, при номинальном, минимальном и максимальном значениях диапазона напряжений электропитания.

6.2.6.3 При изменении напряжения электропитания в установленном диапазоне извещатели должны сохранять нормальное состояние при условии отсутствия других внешних воздействий, которые могут привести к формированию извещения о тревоге или неисправности.

#### **6.2.7 Испытания интерфейса извещателей (5.2.6)**

Методику проверки интерфейса устанавливают в стандартах на извещатели конкретного вида или НД на извещатели конкретного типа.

#### **6.3 Испытания источников электропитания (5.3)**

Испытания ИЭПВ на соответствие установленным требованиям проводят по [ГОСТ Р 53560](#).

#### **6.4 Испытания оповещателей (5.4)**

Испытания оповещателей на соответствие установленным требованиям проводят по [ГОСТ Р 54126](#).

#### **6.5 Испытания объектовых устройств (5.5)**

6.5.1 Испытания УОО на соответствие установленным требованиям проводят по стандартам на УОО конкретного вида или НД на УОО конкретного типа.

6.5.2 Испытания ППК проводят по [ГОСТ Р 52436](#).

#### **6.6 Испытания систем передачи извещений (5.6)**

Испытания СПИ на соответствие установленным требованиям проводят по стандартам на СПИ конкретного вида или НД на СПИ конкретного типа.

#### **6.7 Испытания ретрансляторов (5.7)**

Испытания ретрансляторов на соответствие установленным требованиям проводят по стандартам на ретрансляторы конкретного вида или НД на ретрансляторы конкретного типа.

#### **6.8 Испытания устройств ввода (5.8)**

Испытания устройств ввода проводят по стандартам на устройства ввода конкретного вида или НД на устройства ввода конкретного типа.

#### **6.9 Испытания устройств сопряжения и коммутации (5.9)**

Испытания УК и УС проводят по стандартам на УК и УС конкретного вида или НД на УК и УС конкретного типа.

#### **6.10 Испытания оконечных пультовых устройств (5.10)**

Испытания УОП проводят по стандартам на УОП конкретного вида или НД на УОП конкретного типа.

#### **6.11 Испытания устойчивости ТСОС к воздействию внешних факторов (5.11)**

Испытания устойчивости ТСОС к воздействию внешних факторов проводят по стандартам на ТСОС конкретного вида, НД на ТСОС конкретного типа и [ГОСТ Р 54455](#), в соответствии с установленным классом.

#### **6.12 Испытания ТСОС на надежность (5.12)**

Контроль показателей надежности ТСОС проводят по стандартам на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа, в соответствии с требованиями [ГОСТ Р 27.301](#) и [ГОСТ Р 27.403](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

#### **6.13 Контроль маркировки (5.13)**

Маркировку ТСОС проверяют по [ГОСТ 31817.1.1](#) на соответствие требованиям настоящего стандарта и НД ТСОС конкретного типа в процессе проведения испытаний на воздействие внешних факторов.

#### **6.14 Испытания на электромагнитную совместимость (5.14)**

6.14.1 Испытания ТСОС на электромагнитную совместимость проводят в соответствии с установленными степенями жесткости по [ГОСТ Р 50009](#), стандартам на ТСОС конкретного вида и НД на ТСОС конкретного типа.

6.14.2 Испытания ИЭПВ на электромагнитную совместимость проводят по [ГОСТ Р 51179](#).

#### **6.15 Испытания защиты от вскрытия ТСОС (5.15)**

Если корпус ТСОС является разборным, то испытание защиты ТСОС от вскрытия проводят путем разделения корпуса ТСОС на части (снятия крышки) в соответствии с методикой, приведенной в НД на ТСОС конкретного типа (эксплуатационном документе) до момента получения доступа к органам управления, клеммам подключения внешних электрических цепей или элементам фиксации ТСОС для эксплуатации. Вскрытие корпуса ТСОС производят, не затрагивая средства защиты от вскрытия и не повреждая ТСОС.

Устройства, обеспечивающие защиту ТСОС от вскрытия, должны сформировать извещение о тревоге или вскрытии, прежде чем будет получен доступ к органам управления, клеммам подключения или элементам фиксации ТСОС.

#### **6.16 Испытания ТСОС на безопасность (5.16)**

6.16.1 Испытания ТСОС на электробезопасность (5.16.1) проводят в по [ГОСТ 12.1.038](#), [ГОСТ 12.2.030](#), [ГОСТ IEC 60065](#), [ГОСТ IEC 60335-1](#), стандартами на ТСОС конкретного вида и НД на ТСОС конкретного типа.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

6.16.2 Проверку ТСОС по способу защиты человека от поражения электрическим током по 5.16.2 проводят по [ГОСТ IEC 60335-1](#).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

6.16.3 Испытания электрической прочности и сопротивления изоляции ТСОС по 5.16.3 и 5.16.4 проводят по [ГОСТ Р 52931](#).

ТСОС считают выдержавшими испытание на электрическую прочность изоляции, если в течение 1 мин после приложения напряжения не произошло пробоя или перекрытия изоляции.

ТСОС считают выдержавшими испытание на сопротивление изоляции, если измеренные значения сопротивления их изоляции соответствуют установленным в стандартах на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа.

Примечание - Электрические цепи, подлежащие испытаниям, точки приложения испытательного напряжения и подключения средств измерений сопротивления изоляции устанавливают в стандартах на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа.

6.16.4 Испытания ТСОС на пожарную безопасность (5.16.5) проводят в соответствии с [ГОСТ IEC 60065](#), [ГОСТ 27924](#), стандартами на ТСОС конкретного вида или НД на ТСОС конкретного типа.

## Приложение А (обязательное)

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ ОХРАННОЙ, ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

#### А.1 Извещатели

А.1.1 Условные обозначения извещателей (охранных и охранно-пожарных) приведены в соответствии с классификацией, установленной в [разделе 4](#) настоящего стандарта, и [ГОСТ Р 53325](#).

А.1.2 Охранным извещателям присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

$$\text{ИО}X_1 X_2 - X_3 / X_4 " X_5 "$$

А.1.3 Элемент ИО обозначает "Охранный извещатель".

А.1.4 Элемент обозначения  $X_1$  характеризует охранный извещатель по виду формируемой им зоны обнаружения (охраняемой зоны). Вместо  $X_1$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - точечный;
- 2 - линейный;
- 3 - поверхностный;
- 4 - объемный;
- 5 и далее - резерв для других видов извещателей.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.1.5 Элемент обозначения  $X_2$  характеризует физический принцип обнаружения, положенный в основу функционирования извещателя. Вместо  $X_2$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 01 - электроконтактный;
- 02 - магнитоконтактный;
- 03 - ударно-контактный;
- 04 - пьезоэлектрический;
- 05 - емкостный;
- 06 - трибоэлектрический;
- 07 - радиоволновый;
- 08 - ультразвуковой;



- 09 - оптико-электронный;
- 10 - сейсмический;
- 11 - электростатический;
- 12 - манометрический;
- 13 - вибрационный;
- 14 - комбинированный;
- 15 - совмещенный (выполняющий функции нескольких охранных извещателей с различными физическими принципами и зонами обнаружения);
- 16 - совмещенный (выполняющий функции охранного извещателя и другого средства контроля охраняемого объекта);
- 17 - инерционный;
- 18 - комбинированно-совмещенный;
- 19 - волоконно-оптический;
- 20 - проводноволновый;
- 21 - оптико-электронный инфракрасный пассивный;
- 22 - оптико-электронный инфракрасный активный;
- 23 - инфразвуковой;
- 24 - электромагнитный;
- 25 - электроконтактный автоматический;
- 26 - электроконтактный мануальный (ручной, ножной);
- 27 - комбинированный (оптико-электронный инфракрасный пассивный с радиоволновым);
- 28 - комбинированный (оптико-электронный инфракрасный пассивный с ультразвуковым);
- 29 - звуковой;
- 30 - магниточувствительный;
- 31 - газовый;
- 32 - других типов.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.1.6 При наличии у охранного извещателя возможности формирования извещений для передачи по беспроводным каналам связи, после  $X_2$  приводят обозначение 10, для адресных извещателей, использующих проводные каналы связи, - обозначение 20.

А.1.7 Элемент обозначения  $X_3$  характеризует порядковый регистрационный номер вновь разработанного извещателя соответствующего класса, присвоенный в установленном порядке в соответствии с требованиями

настоящего стандарта (4.3).

А.1.8 Элемент  $X_4$  используют для условного обозначения извещателей, модифицированных по одному или нескольким техническим параметрам. Данный элемент характеризует порядковый номер модификации, и его обозначают цифрой (первая модификация - 1, вторая - 2 и т.д.).

Примечание - Различные модификации охранных извещателей могут иметь одинаковое конструктивное исполнение, но различаться по техническим характеристикам (дальности действия, виду зоны обнаружения), или иметь одинаковые технические характеристики, но различаться конструктивным исполнением (формой, материалом корпуса, наличием дополнительных мер защиты).

А.1.9 Элемент обозначения  $X_5$  указывает марку (модель) извещателя либо наименование его товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке (при его наличии).

Примечание - Государственная регистрация товарного знака на территории Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Государственный реестр товарных знаков) в порядке, установленном [статьями 1503](#) и [1505 Гражданского кодекса Российской Федерации](#) [1].

А.1.10 Охранно-пожарным извещателям присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

$$\text{ИОП}X_1 X_2 / X_3 X_4 (X_5) - X_6 / X_7 " X_8 " .$$

А.1.11 Элемент ИОП обозначает "охранно-пожарный извещатель".

А.1.12 Элементы  $X_1$  и  $X_2$  приводят по виду формируемой зоны обнаружения и физическим принципам по п.4.1.1.2 и п.4.1.1.3.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.1.13 Элемент  $X_3$  обозначает контролируемый фактор пожара.

Вместо  $X_3$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - тепловой;

2 - дымовой;

3 - пламени;

4 - газовый;

5 - ручной;

6 и далее - резерв для извещателей с другими признаками пожара.

А.1.14 Элемент  $X_4$  обозначает принцип действия охранно-пожарного извещателя при обнаружении пожара. Вместо приводят одно из следующих цифровых обозначений:

01 - с использованием зависимости электрического сопротивления элементов от температуры;

02 - с использованием термо-ЭДС;

03 - с использованием линейного расширения;

04 - с использованием плавких или сгораемых вставок;

05 - с использованием зависимости магнитной индукции от температуры;

- 06 - с использованием эффекта Холла;
- 07 - с использованием объемного расширения (жидкости, газа);
- 08 - с использованием сегнетоэлектриков;
- 09 - с использованием зависимости модуля упругости от температуры;
- 10 - с использованием резонансно-акустических методов контроля температуры;
- 11 - радиоизотопный;
- 12 - оптико-электронный;
- 13 - электроконтактный;
- 14 - с использованием эффекта "памяти формы";
- 15 - ионизационный;
- 16 - электроиндукционный;
- от 17 до 27 - резерв для охранно-пожарных извещателей других принципов действия;
- 28 - видимого спектра;
- 29 - ультрафиолетовый;
- 30 - инфракрасный;
- 31 - термобарометрический;
- 32 - с использованием материалов, изменяющих оптическую проводимость в зависимости от температуры;
- 33 - аэроионный;
- 34 - термошумовой;
- 35 и далее - для охранно-пожарных извещателей

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.1.15 Элемент  $X_5$  обозначает класс извещателя охранного-пожарного (для пожарных функций) - А1, А2, А3, В, С, D, E, F, G, H, R и P по [ГОСТ Р 53325](#)

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.1.16 Элементы  $X_6$ ,  $X_7$  и  $X_8$  приводят по пп.А.1.7, А.1.8 и А.1.9 настоящего стандарта.

## **А.2 Источники электропитания вторичные**

А.2.1 Условные обозначения ИЭПВ приведены в соответствии с классификацией и условными обозначениями по [ГОСТ Р 53560](#). ИЭПВ присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

$$X_1X_2X_3 - X_4/X_5 - X_6/X_7X_8.$$

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.2.2 Элемент обозначения  $X_1$  указывает сокращенное наименование ИЭПВ в зависимости от его функционального назначения. Вместо  $X_1$  приводят одно из следующих сокращенных наименований ИЭПВ:

ИЭПВС - ИЭПВ со стабилизированным выходным напряжением;

ИЭПВБ - бесперебойный ИЭПВ;

ИЭПВР - ИЭПВ с резервом.

А.2.3 Элемент обозначения  $X_2$  характеризует условия применения ИЭПВ. Вместо  $X_2$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - ИЭПВ для отапливаемых помещений;

2 - ИЭПВ для неотапливаемых помещений;

3 - ИЭПВ для размещения на открытом воздухе.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.2.4 Элемент обозначения  $X_3$  характеризует классификацию ИЭПВ по схемотехническим решениям. Вместо  $X_3$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - ИЭПВ с линейным стабилизатором;

2 - ИЭПВ с импульсным стабилизатором.

А.2.5 Элемент обозначения  $X_4$  указывает номинальное выходное напряжение ИЭПВ в вольтах, элемент  $X_5$  - номинальный ток нагрузки ИЭПВ в амперах. Если ИЭПВ имеет несколько выходов, то указывают последовательно значения напряжения и силы тока для каждого выхода.

А.2.6 Элемент обозначения  $X_6$  характеризует порядковый регистрационный номер вновь разработанного ИЭПВ соответствующего класса, присвоенный в установленном порядке в соответствии с п.4.3.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.2.7 Элемент  $X_7$  используют для условного обозначения ИЭПВ, модифицированных по одному или нескольким техническим параметрам.

Данный элемент характеризует порядковый номер модификации, и его обозначают цифрой (первая модификация - 1, вторая - 2 и т.д.).

А.2.8 Элемент  $X_8$  используют для условного обозначения модернизации ИЭПВ (при наличии таковой). Данный элемент характеризует обозначение модернизации и его указывают прописной буквой русского алфавита по порядку (первая модификация - А, вторая - Б и т.д.).

(Введен дополнительно, [Изм. N 1](#)).

### А.3 Оповещатели

А.3.1 Условные обозначения оповещателей (охранных и охранно-пожарных) приведены в соответствии с классификацией и условными обозначениями по [ГОСТ Р 54126](#) и [ГОСТ Р 53325](#). Оповещателям присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

$$OX_1 YX_2 X_3-X_4/X_5 " X_6 "$$

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.3.2 Элемент О обозначает "оповещатель".

А.3.3 Элемент обозначения Х указывает сокращенное наименование назначения оповещателя. Вместо Х приводят одно из следующих сокращенных наименований:

О - охранный оповещатель;

ОП - охранно-пожарный оповещатель.

А.3.4 Элемент  $X_1$  характеризует формируемый оповещателем сигнал. Вместо  $X_1$  приводят одно из следующих буквенных обозначений:

С - световой оповещатель;

З - звуковой оповещатель;

Р - речевой оповещатель;

К - комбинированный оповещатель.

А.3.5 Элемент обозначения Y (только для речевых оповещателей) характеризует наличие в оповещателе усилителя звукового сигнала и других активных элементов. Вместо Y приводят одно из следующих буквенных обозначений:

А - активный оповещатель (со встроенным усилителем звукового сигнала);

П - пассивный оповещатель (без усилителя и иных активных элементов).

А.3.6 Элемент обозначения  $X_2$  характеризует условия применения оповещателя. Вместо  $X_2$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - оповещатель для отапливаемых помещений;

2 - оповещатель для эксплуатации в условиях окружающей среды внутри зданий общего назначения (лестничных площадках, производственных зонах и т.п.);

3 - оповещатель для неотапливаемых помещений (в том числе под навесами);

4 - оповещатель для размещения на открытом воздухе.

А.3.7 Элемент обозначения  $X_3$  определяет наличие в конструкции оповещателя встроенного источника резервного электропитания. Вместо  $X_3$  приводят одно из следующих буквенных обозначений:

а - без встроенного источника резервного электропитания;

б - со встроенным источником резервного электропитания.

А.3.8 Элемент обозначения  $X_4$  характеризует порядковый регистрационный номер вновь разработанного оповещателя соответствующего класса, присвоенный в установленном порядке в соответствии с п.4.3.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.3.9 Элемент  $X_5$  используют для условного обозначения оповещателей, модифицированных по одному или нескольким техническим параметрам.

Данный элемент характеризует порядковый номер модификации, и его обозначают цифрой (первая модификация - 1, вторая - 2 и т.д.).

А.3.10 Элемент обозначения  $X_6$  указывает марку (модель) оповещателя либо наименование его товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке (при его наличии).

#### А.4 Устройства объектовые

А.4.1 Условные обозначения УОО приведены в соответствии с классификацией, установленной в [разделе 4](#) настоящего стандарта.

А.4.1.1 Устройствам оконечным объектовым присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

$$УООX_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 - X_7 / X_8 "X_9".$$

А.4.1.2 Элемент УОО обозначает "устройство оконечное объектовое".

А.4.1.3 Элемент обозначения  $X_1$  характеризует вид организации охранной сигнализации для данного УОО на объекте. Вместо  $X_1$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - автономные (без наличия автоматизированного рабочего места);
- 2 - локальной сигнализации (с наличием автоматизированного рабочего места на объекте);
- 3 - централизованной сигнализации (с наличием автоматизированного рабочего места на пункте централизованной охраны (мониторинговом центре)).

А.4.1.4 Элемент обозначения  $X_2$  определяет способ контроля извещателей данным УОО. Вместо  $X_2$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - безадресный (имеет только безадресные шлейфы сигнализации);
- 2 - адресный (имеет только адресные шлейфы сигнализации);
- 3 - комбинированный (имеет безадресные и адресные шлейфы сигнализации).

А.4.1.5 Элемент обозначения  $X_3$  характеризует структуру шлейфов сигнализации УОО. Вместо  $X_3$  приводят одно из следующих цифровых обозначений шлейфов сигнализации:

- 1 - радиальной структуры;
- 2 - кольцевой структуры;
- 3 - древовидной структуры;
- 4 - комбинированной структуры.

А.4.1.6 Элемент обозначения  $X_4$  определяет вид канала связи УОО с извещателями. Вместо  $X_4$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - с проводным низковольтным каналом связи;
- 2 - с беспроводным каналом связи;
- 3 - с оптоволоконным каналом связи;
- 4 - с каналом связи по силовой электросети;
- 5 - использующий другой канал связи.

А.4.1.7 При использовании нескольких видов каналов связи вместо  $X_4$  цифровые обозначения приводят подряд

друг за другом.

А.4.1.8 Элемент обозначения  $X_5$  определяет информационную емкость УОО. Вместо  $X_5$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - малой информационной емкости [до 8 шлейфов сигнализации (адресов) включительно];
- 2 - средней информационной емкости [от 9 до 64 шлейфов сигнализации (адресов) включительно];
- 3 - большой информационной емкости [свыше 64 шлейфов сигнализации (адресов)].

А.4.1.9 Элемент обозначения  $X_6$  определяет наличие в конструкции УОО встроенного источника резервного электропитания. Вместо  $X_6$  приводят одно из следующих буквенных обозначений:

- a - без встроенного источника резервного электропитания;
- b - со встроенным источником резервного электропитания.

А.4.1.10 Элемент обозначения  $X_7$  характеризует порядковый регистрационный номер вновь разработанного УОО соответствующего класса, присвоенный в установленном порядке в соответствии с п.4.3.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.4.1.11 Элемент  $X_8$  используют для условного обозначения УОО, модифицированных по одному или нескольким техническим параметрам.

Данный элемент характеризует порядковый номер модификации, и его обозначают цифрой (первая модификация - 1, вторая - 2 и т.д.).

А.4.1.12 Элемент обозначения  $X_9$  указывает марку (модель) УОО, либо наименование его товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке (при его наличии).

А.4.2 Условные обозначения ППК (охранных и охранно-пожарных) приведены в соответствии с классификацией по [ГОСТ Р 52436](#).

А.4.2.1 ППК присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

$$\text{ППК}X_1 X_2 X_3 X_4-X_5 / X_6-X_7 / X_8 " X_9 "$$

А.4.2.2 Элемент ППК обозначает "прибор приемно-контрольный".

А.4.2.3 Элемент обозначения X указывает сокращенное наименование назначения ППК. Вместо X приводят одно из следующих сокращенных наименований:

- О - охранный ППК;
- ОП - охранно-пожарный ППК.

А.4.2.4 Элемент обозначения  $X_1$  характеризует вид организации охранной сигнализации для данного ППК на объекте. Вместо  $X_1$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 01 - ППК автономной сигнализации;
- 02 - ППК локальной сигнализации;
- 03 - ППК централизованной сигнализации;
- 04 - ППК с несколькими видами организации охранной сигнализации.

А.4.2.5 Элемент обозначения  $X_2$  определяет способ контроля извещателей данным ППК. Вместо  $X_2$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - безадресный ППК (имеет только безадресные шлейфы сигнализации);
- 2 - адресный ППК (имеет только адресные шлейфы сигнализации);
- 3 - комбинированный ППК (имеет безадресные и адресные шлейфы сигнализации).

А.4.2.6 Элемент обозначения  $X_3$  характеризует структуру шлейфов сигнализации ППК. Вместо  $X_3$  приводят одно из следующих цифровых обозначений шлейфов сигнализации:

- 1 - радиальной структуры;
- 2 - кольцевой структуры;
- 3 - древовидной структуры;
- 4 - комбинированной структуры.

А.4.2.7 Элемент обозначения  $X_4$  определяет вид канала связи ППК с извещателями. Вместо  $X_4$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - ППК с проводным каналом связи;
- 2 - ППК с беспроводным каналом связи (радиоканал и др.);
- 3 - ППК с оптоволоконным каналом связи;
- 4 - ППК с каналом связи по силовой электросети;
- 5 - ППК, использующий другой канал связи.

А.4.2.8 При использовании нескольких видов каналов связи вместо  $X_5$  цифровые обозначения приводят подряд друг за другом.

А.4.2.9 Элемент обозначения  $X_5$  определяет информационную емкость ППК. Вместо  $X_5$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - ППК малой информационной емкости [до 8 шлейфов сигнализации (адресов) включительно];
- 2 - ППК средней информационной емкости [от 9 до 64 шлейфов сигнализации (адресов) включительно];
- 3 - ППК большой информационной емкости [свыше 64 шлейфов сигнализации (адресов)].

А.4.2.10 Элемент обозначения  $X_6$  характеризует информативность ППК. Вместо  $X_6$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - ППК малой информативности (до 8 видов извещений включительно);
- 2 - ППК средней информативности (от 9 до 16 видов извещений включительно);
- 3 - ППК большой информативности (свыше 16 видов извещений).

А.4.2.11 Элемент обозначения  $X_7$  характеризует порядковый регистрационный номер вновь разработанного ППК соответствующего класса, присвоенный в установленном порядке в соответствии с п.4.3.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).



А.4.2.12 Элемент  $X_8$  используют для условного обозначения ППК, модифицированных по одному или нескольким техническим параметрам.

Данный элемент характеризует порядковый номер модификации, и его обозначают цифрой (первая модификация - 1, вторая - 2 и т.д.).

А.4.2.13 Элемент обозначения  $X_9$  указывает марку (модель) ППК либо наименование его товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке (при его наличии).

#### А.5 Системы передачи извещений

А.5.1 Условные обозначения СПИ приведены в соответствии с классификацией, установленной в [разделе 4](#) настоящего стандарта. СПИ присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

$$\text{СПИ} X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8 X_9 X_{10} X_{11} X_{12} X_{13} / X_{14} "X_{15}"$$

А.5.2 Элемент СПИ обозначает "система передачи извещений".

А.5.3 Элемент обозначения  $X_1$  указывает информационную емкость СПИ (число номеров или адресов на охраняемых объектах). Вместо  $X_1$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - СПИ малой информационной емкости [до 200 номеров (адресов) на охраняемых объектах];
- 2 - СПИ средней информационной емкости [от 201 до 1000 номеров (адресов) на охраняемых объектах включительно];
- 3 - СПИ большой информационной емкости [свыше 1000 номеров (адресов) на охраняемых объектах].

А.5.4 Элемент обозначения  $X_2$  характеризует возможность наращивания информационной емкости. Вместо  $X_2$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - СПИ с постоянной информационной емкостью;
- 2 - СПИ с возможностью наращивания информационной емкости.

А.5.5 Элемент обозначения  $X_3$  определяет информативность СПИ. Вместо  $X_3$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - СПИ малой информативности (до 10 видов извещений);
- 2 - СПИ средней информативности (от 11 до 20 видов извещений включительно);
- 3 - СПИ большой информативности (свыше 20 видов извещений).

А.5.6 Элемент обозначения  $X_4$  характеризует возможность изменения информативности. Вместо  $X_4$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - СПИ с постоянной информативностью;
- 2 - СПИ с изменяемой информативностью.

А.5.7 Элемент обозначения  $X_5$  характеризует тип используемых линий (каналов) связи СПИ. Вместо  $X_5$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - СПИ, использующие линии (каналы) телефонной сети общего пользования, в том числе коммутируемые или выделенные абонентские линии и соединительные линии;

2 - СПИ, использующие специальные радиоканалы конвенциональных радиосетей;

3 - СПИ, использующие каналы радиосистем ведомственной принадлежности или общего пользования, в том числе радиоканалы транкинговых, пейджинговых сетей и сетей сотовой связи;

4 - СПИ, использующие комбинированные каналы связи.

A.5.8 Элемент обозначения  $X_6$  указывает способ передачи информации СПИ. Вместо  $X_6$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - СПИ с циклической передачей информации (передачей через определенные промежутки времени);

2 - СПИ со спорадической передачей информации (передачей в случае изменения состояния устройства оконечного объектового);

3 - СПИ с циклически-спорадической передачей информации;

4 - СПИ с другими способами передачи информации.

A.5.9 Элемент обозначения  $X_7$  определяет возможность подключения ретранслятора. Вместо  $X_7$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - СПИ без ретранслятора;

2 - СПИ с ретранслятором;

3 - СПИ с группой ретрансляторов.

A.5.10 Элемент обозначения  $X_8$  определяет возможность изменения структуры линий связи СПИ. Вместо  $X_8$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - СПИ с жесткой структурой линии связи;

2 - СПИ с изменяемой структурой линии связи (с использованием резервных каналов при неисправности основных).

A.5.11 Элемент обозначения  $X_9$  подразделяет СПИ по возможности резервирования составных частей. Вместо  $X_9$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - СПИ без резервирования;

2 - СПИ с резервированием.

A.5.12 Элемент обозначения  $X_{10}$  определяет количество направлений передачи информации СПИ. Вместо  $X_{10}$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - СПИ с однонаправленной передачей информации;

2 - СПИ с двунаправленной передачей информации (с наличием обратного канала).

A.5.13 Элемент обозначения  $X_{11}$  характеризует вид формата сообщений СПИ. Вместо  $X_{11}$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - СПИ с постоянным форматом сообщения;

2 - СПИ с переменным форматом сообщения.

A.5.14 Элемент обозначения  $X_{12}$  определяет уровень защиты информации СПИ при передаче извещений. Вместо

$X_{12}$  приводят одно из следующих буквенно-цифровых обозначений:

S1 - СПИ, в которых защита передаваемой информации не предусмотрена;

S2 - СПИ, в которых защита информации включает в себя диагностику элементов, выход из строя которых не может привести к немедленному воздействию на защищенность передаваемой информации;

S3 - СПИ, в которых защита информации такая же, как в СПИ класса S2, но с кодированием сигнала (не менее 250 оригинальных кодов) в линии (канале) связи;

S4 - СПИ, в которых защита информации СПИ такая же, как в СПИ класса S2, но с кодированием сигнала в линии (канале) связи, использующим специальный алгоритм, который должен быть таким, чтобы в синхронизированных СПИ набор данных в 100 бит в любой последовательности не повторялся среди 10000000 бит одной последовательности, а в несинхронизированных СПИ набор данных в 100 байт в любой последовательности не повторялся среди 1000000 байт одной последовательности.

A.5.15 Элемент обозначения  $X_{13}$  характеризует порядковый регистрационный номер вновь разработанного СПИ соответствующего класса, присвоенный в установленном порядке в соответствии с п.4.3.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

A.5.16 Элемент  $X_{14}$  используют для условного обозначения СПИ, модифицированных по одному или нескольким техническим параметрам. Данный элемент характеризует порядковый номер модификации, и его обозначают цифрой (первая модификация - 1, вторая - 2 и т.д.).

A.5.17 Элемент обозначения  $X_{15}$  указывает марку (модель) СПИ либо наименование его товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке (при его наличии).

## A.6 Ретрансляторы

A.6.1 Условные обозначения ретрансляторов приведены в соответствии с классификацией, установленной в [разделе 4](#) настоящего стандарта. Ретрансляторам присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

$$PX_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 - X_7 / X_8 "X_9".$$

A.6.2 Элемент P обозначает "ретранслятор".

A.6.3 Элемент  $X_1$  характеризует максимальное число контролируемых ретранслятором входящих линий (или каналов) связи (на одной линии связи может быть несколько каналов связи). Вместо  $X_1$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - до 20 входящих линий (или каналов) связи;

2 - от 21 до 120 входящих линий (или каналов) связи;

3 - свыше 120 входящих линий (или каналов) связи.

A.6.4 Элемент обозначения  $X_2$  определяет организацию входящих каналов связи в ретрансляторе. Вместо  $X_2$  приводят одно из следующих буквенных обозначений:

L - проводной канал (телефонная линия);

R - радиоканал;

P - сетевой канал связи [с поддержкой протоколов TCP/IP (Internet), Ethernet и др.];

O - оптоволоконный канал связи;

G - беспроводной канал, использующий ресурсы операторов сотовой связи (GPRS-, GSM-, 3G-, 4G-каналы).

A.6.5 Элемент обозначения  $X_3$  характеризует возможность наращивания числа контролируемых линий (или каналов) связи ретранслятора. Вместо  $X_3$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - ретранслятор с постоянным числом контролируемых линий (или каналов) связи;
- 2 - ретранслятор с возможностью изменения числа контролируемых линий (или каналов) связи.

A.6.6 Вместо элемента обозначения  $X_4$  приводят число исходящих линий (каналов) связи (не более девяти).

A.6.7 Элемент обозначения  $X_5$  определяет организацию исходящих каналов связи в ретрансляторе в соответствии с классификацией, приведенной в 4.1.6.2. Если в ретрансляторе используется два и более канала связи, их буквенные обозначения приводят подряд друг за другом [первым указывается основной канал, далее дополнительный (дополнительные)].

A.6.8 Элемент обозначения  $X_6$  характеризует возможность подключения к данному ретранслятору других ретрансляторов. Вместо  $X_6$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - без возможности подключения;
- 2 - с возможностью подключения.

A.6.9 Элемент обозначения  $X_7$  характеризует порядковый регистрационный номер вновь разработанного ретранслятора соответствующего класса, присвоенный в установленном порядке в соответствии с п.4.3.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

A.6.10 Элемент  $X_8$  используют для условного обозначения ретрансляторов, модифицированных по одному или нескольким техническим параметрам. Данный элемент характеризует порядковый номер модификации, и его обозначают цифрой (первая модификация - 1, вторая - 2 и т.д.).

A.6.11 Элемент обозначения  $X_9$  указывает марку (модель) ретранслятора либо наименование его товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке (при его наличии).

## A.7 Устройства ввода

A.7.1 Условные обозначения устройств ввода приведены в соответствии с классификацией, установленной в [разделе 4](#) настоящего стандарта. Устройства ввода подразделяют на клавиатуры (Кл) и считыватели (Сч). Клавиатурам и считывателям присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

$$XX_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 - X_7 / X_8 "X_9"$$

A.7.2 Элемент обозначения X указывает сокращенное наименование устройства ввода в зависимости от его функционального назначения. Вместо X приводят одно из следующих сокращенных наименований:

- Кл - клавиатура;
- Сч - считыватель.

A.7.3 Элементы обозначения  $X_1$  и  $X_2$  относятся только к одному виду устройств ввода - клавиатуре или считывателю.

A.7.3.1 Элемент обозначения  $X_1$  для клавиатуры характеризует вид клавиатуры. Вместо  $X_1$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - механические клавиши;
- 2 - сенсорные кнопки;

3 - сенсорный экран;

4 - другие.

А.7.3.2 Элемент обозначения  $X_2$  для клавиатуры обозначает степень ее функциональности. Вместо  $X_2$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - цифровая (10 клавиш: "0"- "9");

2 - стандартная (12 клавиш: "0"- "9", "\*", "#");

3 - расширенная (12 стандартных клавиш и дополнительные функциональные клавиши);

4 - другие.

А.7.3.3 Элемент обозначения  $X_1$  для считывателя характеризует способ передачи информации от идентификатора. Вместо  $X_1$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - электронный [считывание электронного кода с идентификатора: контактные карты, бесконтактные карты (типа Proxu), электронные ключи (типа Touch Memory) и т.д.];

2 - акустический (считывание кодированного акустического сигнала);

3 - биометрический (считывание информации по индивидуальным физическим признакам человека: отпечатки пальцев, геометрия ладони, рисунок сетчатки глаза, индивидуальные голосовые особенности, динамика подписи и т.д.);

4 - комбинированный (считывание нескольких идентификационных признаков одновременно).

А.7.3.4 Элемент обозначения  $X_2$  для считывателя обозначает способ считывания идентификационных признаков с идентификатора. Вместо  $X_2$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - контактный (непосредственный, в том числе и электрический, контакт между считывателем и идентификатором);

2 - бесконтактный (поднесение идентификатора на определенное расстояние к считывателю);

3 - комбинированный.

А.7.4 Элемент обозначения  $X_3$  для устройства ввода характеризует тип используемых линий для его связи с другими устройствами. Вместо  $X_3$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - устройства, использующие проводные линии (каналы) связи;

2 - устройства, использующие беспроводные каналы связи (радиоканалы и пр.).

А.7.5 Элемент обозначения  $X_4$  для устройства ввода обозначает наличие в нем встроенных устройств визуального контроля и звукового сопровождения вводимой информации. Вместо  $X_4$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - встроенные светодиоды;

2 - наличие графического дисплея;

3 - встроенное звуковое устройство;

4 - наличие комбинации устройств визуального и звукового контроля;

5 - отсутствие устройств контроля.

Примечание - При комбинации устройств визуального и звукового контроля вслед за его условным обозначением должно указываться соответствующее условное обозначение вида визуального контроля.

A.7.6 Элемент обозначения  $X_5$  для устройства ввода характеризует его ориентацию при установке на объекте. Вместо  $X_5$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - горизонтальная;
- 2 - вертикальная;
- 3 - универсальная.

A.7.7 Элемент обозначения  $X_6$  характеризует условия применения устройства ввода. Вместо  $X_6$  приводят одно из следующих цифровых обозначений. Вместо  $X_6$  приводят одно из следующих цифровых обозначений\*:

\* Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

- 1 - для отапливаемых помещений;
- 2 - для эксплуатации в условиях окружающей среды внутри зданий общего назначения (лестничных площадках, производственных зонах и т.п.);
- 3 - для неотапливаемых помещений (в том числе под навесами);
- 4 - для размещения на открытом воздухе.

A.7.8 Элемент обозначения  $X_7$  характеризует порядковый регистрационный номер вновь разработанного устройства ввода соответствующего класса, присвоенный в установленном порядке по настоящему классификатору.

A.7.9 Элемент  $X_8$  используют для условного обозначения устройств ввода, модифицированных по одному или нескольким техническим параметрам. Данный элемент характеризует порядковый номер модификации, и его обозначают цифрой (первая модификация - 1, вторая - 2 и т.д.).

A.7.10 Элемент обозначения  $X_9$  указывает марку (модель) устройства ввода, либо наименование его товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке (при его наличии).

## A.8 Устройства сопряжения и коммутации

A.8.1 Условные обозначения устройств сопряжения и коммутации приведены в соответствии с классификацией, установленной в [разделе 4](#) настоящего стандарта. Устройствам сопряжения и коммутации присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

$$XX_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 - X_7 / X_8 "X_9".$$

A.8.2 Элемент X указывает сокращенное наименование устройства сопряжения или коммутации. В зависимости от вида устройства вместо X приводят одно из следующих сокращенных наименований:

- УС - устройство сопряжения;
- УК - устройство коммутации.

A.8.3 Элементы обозначения  $X_1 X_2$  характеризует тип используемых в УС и УК входных и выходных линий (каналов) связи. Вместо  $X_1$  (входной канал)  $X_2$  (выходной канал) приводят следующие буквенные обозначения:

- L - проводной канал;

R - радиоканал (в УКВ-частотном диапазоне);

P - канал связи по сетям с поддержкой протоколов TCP/IP (transport control protocol/Internet protocol) - Internet, Ethernet-каналы и пр.;

Rs - канал связи по сетям с поддержкой протокола RS-485;

G - GSM-канал (в режиме SMS и CSD-соединений);

M - высокоскоростной канал связи сотовых операторов (3G, 4G и т.п.);

A - канал связи по другим линиям.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

A.8.4 Элемент обозначения  $X_3$  определяет количество направлений передачи информации УС или УК. Вместо  $X_3$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - УС или УК с однонаправленной передачей информации;

2 - УС или УК с двунаправленной передачей информации (с наличием обратного канала).

A.8.5 Элемент обозначения  $X_4$  характеризует вид электропитания УС или УК. Вместо  $X_4$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - с электропитанием через линии (каналы) связи;

2 - с электропитанием через внешний источник электропитания.

A.8.6 Элемент обозначения  $X_5$  характеризует наличие встроенной индикации в УС или УК сигналов в линии (канале) связи. Вместо  $X_5$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - наличие индикации;

2 - отсутствие индикации.

A.8.7 Элемент обозначения  $X_6$  обозначает способ подключения УС или УК к другому техническому средству. Вместо  $X_6$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - внешнее (с помощью проводных линий);

2 - внутреннее (встроенное).

A.8.8 Элемент обозначения  $X_7$  характеризует порядковый регистрационный номер вновь разработанного УС или УК соответствующего класса, присвоенный в установленном порядке по настоящему классификатору.

A.8.9 Элемент  $X_8$  используют для условного обозначения УС или УК, модифицированных по одному или нескольким техническим параметрам. Данный элемент характеризует порядковый номер модификации, и его обозначают цифрой (первая модификация - 1, вторая - 2 и т.д.).

A.8.10 Элемент обозначения  $X_9$  указывает марку (модель) УС или УК либо наименование его товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке (при его наличии).

## A.9 Устройства оконечные пультовые

A.9.1 Условные обозначения устройств оконечных пультовых приведены в соответствии с классификацией, установленной в [разделе 4](#) настоящего стандарта. Устройствам оконечным пультовым присваивают условные обозначения в соответствии со следующей структурной формулой:

УОП $X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 X_6 X_7 X_8-X_9/X_{10}$ " $X_{11}$ ".

А.9.2 Элемент УОП обозначает "устройство оконечное пультовое".

А.9.3 Элемент обозначения  $X_1$  обозначает наличие в УОП встроенного дисплея. Вместо  $X_1$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - наличие дисплея;
- 2 - отсутствие дисплея.

А.9.4 Элемент обозначения  $X_2$  обозначает наличие в УОП встроенной клавиатуры. Вместо  $X_2$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - наличие клавиатуры;
- 2 - отсутствие клавиатуры.

А.9.5 Элемент обозначения  $X_3$  характеризует вид порта подключения УОП к персональному компьютеру (ПК). Вместо  $X_3$  приводят одно из следующих буквенных обозначений:

- О - отсутствие возможности подключения;
- С - подключение через COM-порт;
- U - подключение через USB-порт;
- Е - подключение через Ethernet.

Примечание - При комбинации нескольких видов портов подключения их условные обозначения приводят подряд друг за другом.

А.9.6 Элемент обозначения  $X_4$  характеризует максимальное количество ПК, одновременно подключенных к УОП. Вместо  $X_4$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

- 1 - один ПК;
- 2 - два ПК;
- 3 - три ПК;
- 4 - четыре ПК и более.

А.9.7 Элемент обозначения  $X_5$  характеризует тип используемых входных (приемных) линий (каналов) связи. Вместо  $X_5$  приводят одно из следующих буквенных обозначений:

- L - проводной канал;
- R - радиоканал (в УКВ-частотном диапазоне);
- P - канал связи по сетям с поддержкой протоколов TCP/IP (transport control protocol/Internet protocol) - Internet, Ethernet-каналы и пр.;
- Rs - канал связи по сетям с поддержкой протокола RS-485;
- G - GSM-канал (в режиме SMS и CSD-соединений);
- M - высокоскоростной канал связи сотовых операторов (3G, 4G и др.);



А - канал связи по другим линиям.

Примечание - При комбинации нескольких видов входных линий связи их условные обозначения приводят подряд друг за другом.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

А.9.8 Элемент обозначения  $X_6$  характеризует максимальное количество входящих (приемных) линий (каналов связи), одновременно функционирующих в УОП. Вместо  $X_6$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - одна линия;

2 - две линии;

3 - три линии;

4 - четыре линии и более.

А.9.9. Элемент обозначения  $X_7$  определяет возможность подключения к УОП печатающего устройства (принтера). Вместо  $X_7$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - наличие возможности подключения принтера;

2 - отсутствие возможности подключения принтера.

А.9.10 Элемент обозначения  $X_8$  определяет возможность поддержки передачи УОП команд телеуправления. Вместо  $X_8$  приводят одно из следующих цифровых обозначений:

1 - наличие поддержки передачи;

2 - отсутствие поддержки передачи.

А.9.11 Элемент обозначения  $X_9$  характеризует порядковый регистрационный номер вновь разработанного УОП соответствующего класса, присвоенный в установленном порядке по настоящему классификатору.

А.9.12 Элемент  $X_{10}$  используют для условного обозначения УОП, модифицированных по одному или нескольким техническим параметрам. Данный элемент характеризует порядковый номер модификации, и его обозначают цифрой (первая модификация - 1, вторая - 2 и т.д.).

А.9.13 Элемент обозначения  $X_{11}$  указывает марку (модель) УОП либо наименование его товарного знака, зарегистрированного в установленном порядке (при его наличии).

## БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] [Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ](#) [Гражданский кодекс Российской Федерации \(часть 4\)](#)

---

УДК 614.842.43+621.398:006.354

ОКС 13.320

Ключевые слова: системы охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации, извещатели, источники электропитания, оповещатели, устройства оконечные объектовые, приборы приемно-контрольные, ретрансляторы, устройства ввода, сопряжения и коммутации, устройства оконечные пультовые, пульта централизованного наблюдения, классификация, технические требования, методы испытаний

---

Редакция документа с учетом  
изменений и дополнений подготовлена  
АО "Кодекс"

Информация предоставлена [ООО«СтандартСервис»](#)  
Услуги электролаборатории и проектирования по всей России  
<https://stds.ru>

Головной офис: Москва, Нагорный проезд, дом 10, корп. 2, стр. 4., тел. +7 (499) 703-47-65